ZUL: 100 m³/h
Bad: ABL: 50 m³/h
WC: ABL: 50 m³/h
ZUL: 320 m³/h
ABL: 400 m³/h
ABL: 300 m³/h
ZUL: 230 m³/h
VDW 400x16
KVR 0-320 m³/h
KVR 0-400 m³/h
ABL: 10 m³/h
ZUL: 120 m³/h
ZUL: 80 m³/h
ABL: 80 m³/h
ZUL: 80 m³/h ABL: 160 m³/h
horizontale Schottung der Lüftungsleitungen: mittels Leitungsverschluss aus intumeszierendem Material (bis DN200)
Wandhydrant trocken
Zimmer
Bad
VR
WC
Aufenthalt
Terrasse
DU
Gang
Stiege
WC H
Unterzug 22/60
BSP Decke 60 mm 5s
BSP Boden 120 mm 5s
+3,22 = +280,42 müA
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
N
NO
O
SO
S
SW
W
NW

Legende Installationstechnik

HEIZUNGSVERSORGUNG

- Heizung Symbol
- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Fernwärme Vorlauf
- Fernwärme Rücklauf
- Heizung Dampf
- Heizung Kondensat
- Heizölleitung
- Begleitheizung
- Heizung Text

SANITÄRSVERSORGUNG

- Sanitär Symbol
- Sanitär Kaltwasser
- Kaltwasser enthärtet
- Warmwasser
- Warmwasser enthärtet
- Nutzwasser
- Regenwasser
- Schmutzwasser
- Wasserzähler
- Grauwasser
- Sanitär Kondensat
- Zirkulation
- Löschleitung
- Sanitär Gas
- Sanitär Druckluft
- Sanitär Text

SONDERGASE

- Sond.Gase Symbol
- Sond.Gase Druckluft
- Sond.Gase Erdgas
- Argon
- Helium HE-5.0
- Sauerstoff O2-4.5
- Sauerstoff O2-5.0
- Sauerstoff O2-Tec
- Stickstoff N2-5.0
- Stickstoff N2-TEC
- Stickstoff N2-TRO
- Synthetische Luft
- Wasserstoff H2-5.0
- Wasserstoff H2-TEC
- Sond.Gase Text

MSR

- Symbol MSR
- MSR Text

LÜFTUNG

- Lüftung Symbol
- Zuluft
- Abluft
- Aussenluft
- Fortluft
- Umluft
- Auslässe
- Brandabschottung
- Brandschutzklappen
- Lüftung Text

KÄLTE

- Kälte Symbol
- Kälte Vorlauf
- Kälte Rücklauf
- Rückkühler Vorlauf
- Rückkühler Rücklauf
- Kältemittel (Freon Flüssiggas)
- Kältemittel (Freon Heissgas)
- Kälte Text

ALLGEMEIN

- Brandabschnittsbezeichnung
- Durchbrüche
- Durchbrüche Text

HÖHENKOTEN

ZDUK	Zwischendeckenunterkante	KUK	Kanalunterkante
RDUK	Rohdeckenunterkante	RM	Rohrmitte
FBOK	Fußbodenoberkante ±0,00 (=FBOK lt.Arch.plan)	KS	Kanalsohle

BAUTEILE

- Schalldämpfer
- Volumenstromregler variabel
- Volumenstromregler konstant
- BSK Brandschutzklappe mit Motorantrieb
- Motorklappe
- Regelklappe, Drosselklappe
- Rückschlagklappe
- Jalousieklappe
- Ventilator
- Filter
- Heiz-, Nachheizregister
- Kühl-, Nachkühlregister mit Tropftasse
- Frequenzumformer
- Pumpe
- Absperrventil
- Magnetventil
- Absperrklappe
- Kugelhahn
- Regulierventil
- Regulierventil mit Messnippel
- Schmutzfänger
- Rückschlagklappe, Ventil
- Kompensator
- Flexibler Schlauchanschluß
- Mischventil mit Motorantrieb
- Durchgangsventil mit Motorantrieb
- Druck und Durchflußregler
- Meßnippel
- Temperaturanzeige
- Druckanzeige
- Stellantrieb mit Motor
- Differenzdruckmeßstelle
- Maschinenthermometer
- Sicherheitsventil mit Ablauftrichter
- Wärmemengenzähler

SONSTIGE INFORMATIONEN

00.000.001 – Raumnummer
20 – Raumtemperatur Winter [°C]
26 – Raumtemperatur Sommer [°C]
200W – Kühllast [W]
300W – Heizlast [W]

L01 ZUL 1x1000 m³/h
Luftmenge
Lüftungsart
Lüftungsanlagennummer

MONTAGEPLAN

REICHT HAUSTECHNIK
8380 Jennersdorf, Hauptstraße 61
03329/45394 - fax dw 20
www.reicht-haustechnik.at
office@reicht-haustechnik.at

BAUHERR:
Militärisches Immobilienmanagement Zentrum
Roßauer Lände 1
A-1090 Wien

PLANVERFASSER:
Reicht Haustechnik GmbH
Hauptstraße 61
A-8380 Jennersdorf

PROJEKT:
VON DER GRÖBEN KASERENE FB

PLANINHALT:
Montageplanung OG1

	Änderung und Ergänzung	Tag	Name	Gepr.
3				
2				
1				

	Datum	Name	Maßstab	Plangröße	
Gez.	11.06.2021	CS	1:50	— — —	Zeichnung Nr.: OG1_GR_202100611_01
Gepr.	11.06.2021	CS			Zeichnung Datei: 01.n7p
Norm gepr.	—				Raster Datei:
					Ersatz für:
					Ersetzt durch:

Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung dieser Unterlage und die Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Plan ist laufend mit den letztgültigen Polier-, E- und Einrichtungsplänen zu prüfen und abzustimmen.