Flow Fit da x s	Mapress E-Stahl da x s	DIMENSION	
		3/8"	DN10
16 x 2,0	15 x 1,0	-	DN12
20 x 2,0	18 x 1,0	1/2"	DN15
25 x 2,5	22 x 1,2	3/4"	DN20
32 x 2,8	28 x 1,2	1"	DN25
40 x 3,0	35 x 1,5	5/4"	DN32
50 x 3,8	42 x 1,5	6/4"	DN40
63 x 4,0	54 x 1,5	2"	DN50
75 x 4,5	76,1 x 2,0	2 1/2"	DN65
	88,9 x 2,0	3"	DN80
	108 x 2,0	4"	DN100
		5"	DN125
		-	DN150
		-	DN200
		-	DN250
		-	DN300

LEGENDE-HKLS

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft
- Zuluft DBA
- Abluft DBA
- Luftkanalzubehör
- Lüftungsgeräte
- H_Vorlauf
- H_Rücklauf
- K_Vorlauf
- K_Rücklauf
- Kaltwasser
- Warmwasser
- Zirkulation
- VE-Wasser
- Hydrantenleitung
- Regenabwasser
- Fäkalabwasser
- MSR-Schaltschränke
- Sonstige Einrichtungen
- Fußbodenheizung
- erhöhter Fußbodenaufbau

ALLGEMEINES

- Die Lage der Einbauten in den Decken (Luftauslässe, ULKG,...) sind den Deckenspiegelplänen zu entnehmen.
- Die Angaben aus den Wandansichten sind zu beachten.
- Im Bodenaufbau ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit Leitungen nicht zulässig.
- Im Deckenbereich ist eine Querung der Gebäudedehnfugen mit Leitungen nur mit entsprechenden Maßnahmen und in Absprache mit dem Architekten und dem Statiker erlaubt.
- Für die Anschlüsse der baueseits beigestellten Geräte (Medizintechnik, Küche, ...) sind die Detailpläne der entsprechenden Gewerke zu beachten.

ALLGEMEINES SANITÄR

- In der Kaltwasserleitung ist am Ende der Verteilleitung ein Spülventil installiert, welches in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur eine automatische Spülung der Leitung durchführt.
- Warmwasserleitungen werden bis zur Entnahme durchgeschliffen.
- Jedes Bad bzw. jeder Raum wird mit Unterputzabsperrventile ausgestattet.

ALLGEMEINES HEIZUNG

- Die Anbindung der Heizkörper erfolgt vom darunterliegenden Geschoß.
- Verbindungsstellen im Bodenaufbau sind zu vermeiden.
- Die Verlegung der Fußbodenheizung ist im Bezug auf die Estrichdehnfugen mit dem Estrichleger abzustimmen.
- Bei der Querung der Estrichdehnfugen sind Schutzrohre vorzusehen.

Index	Datum	Gezeichn.	Änderung
V01	30.08.2022	CF	zur Prüfung

PLANGRUNDLAGE ELEKTRO-MED: KXX_ELT_WM_GR_1G_FINGER7_V00 / KSX_MGA_AF_GR_EG_B77-21032b_V00

BAUHERR
KRAGES Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.
A-7500 Eisenstadt, Josef Hyrtl Platz 4
T 057979-3060 F 057979-6306 E direktion@krages.at

PROJEKT
NEUBAU KH OBERWART

GENERALPLANER
ARGE EDERER+HAGHIRIAN, GENERALPLAN GMBH
A-8010 Graz, Schmiedgasse 50
T 0316-682976 F 0316-823951 E office@eah.at
PLANGRUNDLAGE KTN_ARC_AF_GR_1G_FINGERTNORD_A11

PLANVERFASSER
Dipl. Ing. Anton Hofstätter Gesellschaft m.b.H.
Gebäudetechnik - Anlagentechnik
8054 Seiersberg-Pirka, Werkschweig 8
office@heiz-hofstaetter.at T +43 316 715656-0
heiz-hofstätter

FACHPLANER Ingenieurbüro Lang GmbH
Eisteichgasse 41
8010 Graz
Tel.: +43 316 471027
FAX.: +43 316 471027-3
email: office@iblang.at
PLANGRUNDLAGE KTN_HKL_AF_GR_1G_FINGERTNORDHSK_A06

LAGEPLAN

BAUTEIL

PLANART
MONTAGEPLAN

PLANINHALT
GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS
FINGER 7 Nord - Heizung-Klima

Maßstab 1 : 50

	Name	Datum	Plangröße	Sparte	PHASE	INDEX
GEZEICHNET	JN	26.02.2021	1722x840	HLU	WM	V01
GEPRÜFT	CF	19.04.2021				

Plan-Code/Nr.: KTN_HKL_WM_GR_1G_FINGERTNORDHK_V01.PDF