



FREIGABE

BAUHER:	ARCHITEKTUR:
Planer:	GENERALUNTERNEHMER:

WÄRMEDÄMMUNG HEIZUNG

Folgende Wärmedämmungen

Struktur	in Schicht, Zwickendecke	Frei vertig
DN 15	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 30 mm
DN 20	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 25	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 32	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 40	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 50	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 63	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 80	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 100	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm

WÄRMEDÄMMUNG KLIMA

Folgende Wärmedämmungen

Struktur	in Schicht, Zwickendecke	Frei vertig
DN 15	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 30 mm
DN 20	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 25	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 32	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 40	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 50	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 63	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 80	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 100	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm

WÄRMEDÄMMUNG LÜFTUNG

Folgende Wärmedämmungen

Struktur	in Schicht, Zwickendecke	Frei vertig
DN 15	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 30 mm
DN 20	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 25	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 32	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 40	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 50	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 63	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 80	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 100	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm

WÄRMEDÄMMUNG SANITÄR

Folgende Wärmedämmungen

Struktur	in Schicht, Zwickendecke	Frei vertig
DN 15	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 30 mm
DN 20	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 25	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 32	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 40	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 50	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 63	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 80	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm
DN 100	Mineralfolie 30 mm	Mineralfolie 40 mm

LEGENDE H K L S:

Legende HEIZUNG:

- VENTILHEIZKÖRPER mitig
- VORLAUF
- RÜCKLAUF
- HEIZUNGSVERTEILER
- HEIZUNGSSTIEGLEITUNG
- RAUMSTEMPEL HEIZLAST

Legende SANITÄR:

- TRINKKALTWASSER
- TRINKWARMWASSER
- TRINKZIRKULATION
- TROCKENÖLSCHLEITUNG
- REGENWASSER
- SCHMUTZWASSER
- HYDRANTENSTIEGLEITUNG
- ENTNAHMEST. TROCKENÖLSCHLTG.
- EINSPISEST. TROCKENÖLSCHLTG.
- BODENGÜLLY
- FROSTS. AUSLAUFVENTIL
- ROHRBELÜFTER
- BRANDSCHUTZMANSCHEITTE
- REGENWASSERFALLEITUNG

Legende LÜFTUNG:

- ABLUF
- ZULUF
- FÖRTLUF
- AUSSENLUFT
- UMMANTELUNG E190
- GERÄTE
- EINZELRAUMVENTILATOR
- FEUERSCHUTZABSCHLUSS
- Air Firetech FLI (ho) 90 BST-EST
- ROHRCHALLDÄMPFER
- ROHRVENTILATOR
- JALOUSIEKLAPPE

Legende KÄLTE:

- KÄLTMITTELFÜHRUNGSLITG.
- KÄLTMITTELAUSGANGSLITG.
- KONDENSAT
- FAN-COIL GERÄT

DETAILANSCHLUSS:

FEUERSCHUTZABSCHLUSS MIT KALTRAUCHSPERRE

Fassadenlüfter:

Lage der Fassadenlüfter erfolgt nach Bauangaben seitens der Architektur

Anschlüsse Einrichtungsgegenstände:

Montagehöhen, Dimensionen und Abstände lt. Anschlussdetail Wandanschlüssen
Plan Nr.: 809_HKLS_FUC_AU_GES_UG_002 Anschlusstafel Sanitärgegenstände

Frostsichere Außenanbauten:

Die Leitung wird nach der Entnahmestelle immer zum nächstgelegenen WC weitergeschleift

Sämtliche Anbindeleitungen von FBH-Kreisen:

in WC's oder Abstellräumen sind mit einem 4mm Isolierschlauch zu versehen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

HKLS-INSTALLATIONEN

Wohnhausanlage mit Tiefgarage
Attemsasse 42-44
1220 Wien

PROJEKT: Bauteil 5 Haus C
3. Obergeschoss

PROJEKTLEITER: Martin Goll
ZEICHNER: Alfred Scheiblerpflug
BASIS: ANSCHLÜSSE

PROJEKTLEITER: ZIMM
ZEICHNER: HAWLIK GERGENSKI
ARCHITEKTEN: ZT GMBH

PROJEKTLEITER: 809_ARCH_HHA_AU_BT5_03_GRU_205_B_FA
ZEICHNER: 809_HKLS_FUC_AU_BT5_03_GRU_001_D_FA