

PP ZT TGA:
Dienstag, 14.01.2022
Prüfer: Stifter
Status: TGA QS geprüft mit Anmerkungen
Anmerkungen:
- Sanitär wurde bereits am 05.09.2022 geprüft bitte berücksichtigen
- Isolierlegende wurde am 11.01.2023 geprüft bitte berücksichtigen
- Hinweislegende für Montage Anmerkungen siehe Anmerkungen bitte berücksichtigen

- Es ist noch bereits bei der Montage geprüft worden Montageplan vor TGA Gewerke (Bauherr) HKD
- Revisionsschritte Telle in der Zwischendecke sind Lindner Architektur bekannt zu geben, sowohl bei Trockenbau als auch bei Metallkassettendecken.
- Deckenaufläufe/Revisionen sind gemäß letztgültigen Deckenspeisenplan der Architekt auszuführen, diese sind entsprechend zu hinterlegen.
- Anordnung der Regelgruppen ist noch mit Firma Lindner und Siemens zu überprüfen und schriftlich zu bestätigen.
- Kollisionen von Rohren mit C-Profilen sind abzubauen.
- Laibungsausbildungen bei Wanddruckdurchführungen mit der Bauleitung/Polier vor Ort im Detail besprechen.
- Das Ausmaß der E100 Schichten ist in einem Detailplan darzustellen und vom beginnenden Brandschutz freigeben zu lassen.
- Bei den HKD Deckenschlüssen sind entsprechende Entlüftungen zu setzen, wie im Detail angeudeutet.
- Es sind für das Geschoss zum Abgleich entsprechende Regulierventile vorzusehen.
- Brandschutzaufnahmen sind zu vermerken

Generell Heiz:
- Die Anmerkung der Firma Lindner ist der Auftraggeber in keiner Weise von seiner Verantwortung, Haltung, Funktionsweise und Gewährleistungspflicht.
- Die Kontrolle der Leitungsdimensionen ist nicht Teil dieser Prüfung.
- Die einschlägigen anwendbaren Normen sind zu beachten.
- Schallschutz und Raumakustik gem. ÖNORM B 8115-2
- Der Vertrag ist einzuhalten.
- Der vertraglich vereinbarte Gesamtkostenrahmen ist bei der Realisierung des vorliegenden Montageplans unbedingt einzuhalten.
- Allfällige Brandschutzmaßnahmen sind zu beachten.
- Allfällige Kollisionsplanungen mit anderen Gewerken sind zu beachten

Ausschnitt linker Bereich M 1:75

