



EBNa
E....Geschoss (U,E,1,2,3,D)
B....Dichtheitsklasse (B oder C)
N....Druckstufe (N=ND,1=HD1,2=HD2)
a....Strang (a,b,c,d,...)

	Volumenströmregler variabel		
	Volumenströmregler variabel		Zuluft Niederdruck
	Volumenströmregler konstant		Abluft Niederdruck
	Brandschutzklappe rund		Zuluft Hochdruck 1
	Brandschutzklappe eckig		Zuluft Hochdruck 1
	Lüftungsgitter		Zuluft Hochdruck 2
	Tellerventil		Abluft Hochdruck 2
	Drallausslass		Aussenluft
	Quellluftausslass		Fortluft
	Segeltuchstutzen		

Stand Architektur:			
ÄNDERUNGEN	D		
	C		
	B		
	A	14.11.2022	HOM
	Index	Datum	Name
			AKS-Nummern + Durchbrüche
			Art der Änderung

Werks- und Montageplan

Planinhalt:	HKLS	Schnitt	Schacht
		M: 1:50	
Projekt:	E-Prüfstand & Büroflächen ROTAX Rotaxstraße 1 4623 Günskirchen	Gez.: <i>HEM</i> Proj.Nr.: 418310 Plan:Nr.: 2231-HT-WM07-0-20221220	Datum: 20.12.2022 Pl.Nr.Arch.: — — —