Materialspezifikation	Dimension	Dämmmaterial	Dammstärke [mm]
Kälte			
Wanddinstallation			
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 18 x 1	DN 15	Armaflex	13
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 22 x 1,2	DN 20	Armaflex	19
Frei verlegt im Gebäude oder in Zwischendecken			
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 18 x 1	DN 15	Armaflex	13
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 22 x 1,2	DN 20	Armaflex	19
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 28 x 1,2	DN 25	Armaflex	19
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 35 x 1,5	DN 32	Armaflex	19
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 42 x 1,5	DN 40	Armaflex	25
Pressystem Edelstahl 1.4521 - 54 x 1,5	DN 50	Armaflex	25
Pressystem Edelstahl 1.4401 - 76,1 x 2	DN 65	Armaflex	25
Pressystem Edelstahl 1.4401 - 88,9 x 2	DN 80	Armaflex	32
Pressystem Edelstahl 1.4401 - 108 x 2	DN 100	Armaflex	32
geschw. Stahlrohr mit Rostschutzanstrich 114,3x3,2	DN 100	Armaflex	32
geschw. Stahlrohr mit Rostschutzanstrich 139,7x3,6	DN 125	Armaflex	32
geschw. Stahlrohr mit Rostschutzanstrich 168,3x4,0	DN 150	Armaflex	32
geschw. Stahlrohr mit Rostschutzanstrich 219,1x4,5	DN 200	Armaflex	32

Schmutzfänger
Ultraschallzähler
Motorventil
Absperrventil - DN50
Absperrventil bis DN50
Strangregulierventil
Pumpen
Entlüftung

HT_SZ_KE_KALTWASSERSATZ_RUECKLAUF
HT_SZ_KE_KALTWASSERSATZ_RUECKLAUF_FB
HT_SZ_KE_KALTWASSERSATZ_VORLAUF
HT_SZ_KE_KALTWASSERSATZ_VORLAUF_FB
HT_SZ_KE_KONDENSAT

Montageplan

Herrengasse 11
Herrengasse 11-13, 1010 Wien

FREIGABEVERMERKE: Datum: Unterschrift:

HAUSTECHNIK-PLANER:

ARCHITEKT:

			E
			D
			C
			B
Montageplan zur Freigabe	HT	07.03.2023	A
Änderungsinhalt:	Gez.:	Datum:	Index:

PLOT

Dat.: 07.03.2023	Gez.: HT	Herrengasse 11 Herrengasse 11-13 1010 Wien	Polierplanstand:
MST.: M 1:50	Ges.:		Plan. Nr.:
BEZEICHNUNG: Montageplan Kälte OG1 Teil 2			Ers.:
		Planert:	m2 / Bl.Anz.:

A-1100 WIEN
Murbongasse 8
Tel.: 01/8034651
Fax: 01/8034651-33
HEIZUNG
SANITÄR
KLIMA
WÄRMEPUMPEN
WÄRMERÜCKGEWINNUNG
ALTERNATIVENERGIE
Markus Stolz
GES.M.B.H. + CO.KG.