



Grundriss: 1.OG_M1:100

ALLGEMEIN:
Alle Bauangaben müssen vor Ausführungsbeginn durch die ausführende Firma überprüft und freigegeben werden!
Eventuelle Änderungen sind fernmöglichst dem Architekten/Baufirma bekannt zu geben!
Brandabschnitte II, Brandschutzkonzept sind einzuhalten! Brandschutzeinbauten laut NORM vorsehen und einbauen! Sämtliche Wand- und Deckendurchführungen durch Brandabschnitte sind mittels Brandschötung zu verschließen.
Die Führungspläne gelten nicht als Ausführungspläne/Montagepläne und ersetzen diese keinesfalls!
Eine Ausführungsplanung/Montageplanung muss seitens des ausführenden Unternehmens erstellt werden und eine schriftliche Freigabe ist durch die GBA, Architekten und Bauherren freigegeben zu lassen. Der Führungsplan gilt nur in Zusammenhang mit dem letztgültigen Polierplan!
Die Vertragsbedingungen des LVZ sind zu beachten! Der Auftragnehmer hat dem zuständigen Oberrichter ein LVZ zur Verfügung zu stellen (z.B. Leerexemplar), welches auf der Baustelle aufzulegen hat.
Sämtliche technische Angaben müssen an die örtlichen Gegebenheiten geprüft und angepasst werden.
Die genaue Lage der Einrichtungsgegenstände ist mit der Bauleitung abzusprechen.

GEBÄUDETECHNIK-BAUANGABEN:			GELÖK		
E	Elektronik	STUK	Geländebekante		
H	Haustechnik	RPH	Sturzwandkante		
RF	Rohrflußbodenoberkante	FPH	Fertige Parapetkante		
FFOK	Fertigfußbodenoberkante	OK	Oberkante		
FDUK	Fertigdeckenoberkante	UK	Unterseite		
RDUK	Rohrdeckenoberkante	RM	Rohrmitte		
FDB	Fußbodenoberkante	KB	Kerndurchführung		
DOB	Deckenoberkante	OE	Einbauelement		
WDB	Wanddurchbruch	OEFP	Dichte Rohrdurchführung		
WN	Wandnische	RDS	Dichte Rohrdurchführung		
WS	Wandschütz	KDS	Dichte Kabeldurchführung		

LEGENDE:			Lüftung/Klima:		
Beiz. Medium	Farbe	Linientyp	Beiz. Medium	Farbe	Linientyp
HT VL HT-Vorlauf	Blau	—	ZUL. Zuluft	Grün	—
HT VL HT-Rücklauf	Rot	—	ABL. Abluft	Orange	—
HT VL HT-Vorlauf	Blau	—	AUL. Ausström	Grün	—
HT VL HT-Rücklauf	Rot	—	FDL. Fortluft	Grün	—
KVL P. Kälteverlauf Prim.	Blau	—	UBL. Überschliff	Blau	—
KVL P. Kälteverlauf Sek.	Grün	—	GR. Grauwasser	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Sek.	Grün	—	LW. Löschwasser	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Prim.	Grün	—	SPW. Sprinkler	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Sek.	Grün	—	SW. Schmutzwasser	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Prim.	Grün	—	SW. SW-Grundleitung	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Sek.	Grün	—	RW. Regenwasser	Grün	—
KVL S. Kälteverlauf Prim.	Grün	—	RWG. RW-Grundleitung	Grün	—

Verleget			Architektur		
FBHK: FB Heizkühl	Blau	—	Leitungen in Abhängendecke	Architektur	—
TABS: Bauteilaktivierung	Blau	—	Leitungen in Fußbodenbau	Abhängendecke	—
HK: Heizkörper	Blau	—	Leitungen in Fußbodenbau	Gründungsfläche F90	—
				Bauangaben	—

Einzellegierungen werden stets in der entsprechenden Farbe gestrichelt dargestellt

Status:

MONTAGEPLAN

H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Index	Datum	Name	Änderung
Erstellt	11.01.2023	HOCH	KETEC Gebäudetechnik GmbH
Geprüft	XX.XX.XXXX	XX	Klima, Lüftung, Heizung
Freig./PL			Bauwerk - Kälte/Heizung
Fläche	0,99 m² (1189mm x 841mm)		info@kotec.de
Maßstab:	Auflagenummer:	Projekt:	
1:100	2330051	XXXLutz Zentrale Würzburg BAI	
	Plannummer:	Bezeichnung:	
	2330051_ER_EG_003-0	Erdesgeschoss - Heizung/Kälte	

KETEC GEBÄUDETECHNIK