AW-01
DB neu
UK Rohr = -1,90
Regenwasser - NOT 17,7 l/s STRANG 3
Regenwasser - NOT 8,3 l/s STRANG 1
Regenwasser 6,8 l/s STRANG 1
Regenwasser 18,9 l/s STRANG 2+3
Regenwasser - NOT 18,2 l/s STRANG 2
Regenwasser 7,3 l/s STRANG10
Regenwasser 6,7 l/s STRANG 10+11
Regenwasser 9,5 l/s STRANG 11
Regenwasser 36 l/s STRANG 6
Regenwasser - NOT 18,2 l/s STRANG 4
Regenwasser 11,3 l/s STRANG 4
Regenwasser 36,0 l/s STRANG 5
Regenwasser - NOT 37,6 l/s STRANG 5+6
Regenwasser xx l/s STRANG12
Regenwasser - NOT 17,4 l/s STRANG 7
Regenwasser 13,1 l/s STRANG 7
Regenwasser - NOT 34,2 l/s STRANG 8+9
Regenwasser 14,2 l/s STRANG 8+9
Anschluss Kanal lt. Entwässerungsplanung
Bauangaben lt. HT
Verdunstungsrinne b=50cm, t=5cm
Aussparung b=50cm, t=5cm für parkline 150+300
Brandgasventilator
Type: AX112BU4SA022
Leistung: 71.500m³/h 500Pa
Motorspannung: 400V
Polaarzahl: 4
Frequenz: 50Hz
Motorleistung: 22,00kW
Gewicht: 408,3kg
Brandgasventilator
Type: AX112BU4QA018,5
Leistung: 67.000m³/h 500Pa
Motorspannung: 400V
Polaarzahl: 4
Frequenz: 50Hz
Motorleistung: 18,5kW
Gewicht: 392,3kg
Brandgasventilator
Type: AX112WN44PS18,5
Leistung: 71.500m³/h 500Pa
Motorspannung: 400V
Polaarzahl: 4
Frequenz: 50Hz
Motorleistung: 18,50kW
Gewicht: 400,1kg
Brandgasventilator
Type: AX112WN44PS18,5
Leistung: 67.000m³/h 500Pa
Motorspannung: 400V
Polaarzahl: 4
Frequenz: 50Hz
Motorleistung: 18,50kW
Gewicht: 403,6kg
Tiefgarage Ingate
Hochpunkt
Tiefpunkt
Deckensprung
UG_09 FACILITY
BA 1 3560m² (inkl. Rampe)
BA 2 3140m² (inkl. Rampe)
RAMPE + Anschluss BoPl siehe Detailplan
UG_08 RAMPE
18,00 %
AUSRUNDUNG R=20m
TEILEN ERLAUBT ?????
UG_02_A STIEGE A
UG_01_A SCHLEUSE A
UG_04_A E-VERTEILER
UG_05_A AR
UG_02_B STIEGE B
UG_01_B SCHLEUSE B
UG_02_C STIEGE C
UG_01_C SCHLEUSE C
1.UNTERGESCHOSS
RDOK -4,70
RDUK -5,10
Schnitt B-B
Schnitt D-D
Schnitt E-E
Schnitt F-F
Schnitt G-G
Schnitt H-H
UG_10 ZULUFTKOLLEKTOR BA1
UG_12 ZULUFTKOLLEKTOR BA2
UG_13 KÄLTEZEANLAGE
UG_11 SCHLEUSE TECHNIK
UG_14 FLUCHTWEG
Fettabscheider
UG_16 FERNWÄRME
UG_17 WASSERÜBERGABE
Auffangwanne
Kältepuffer
Kältemaschine
Schallleistung100 dB(A)
Schalldruckpegel bei 1m 81,7 dB(A)
LxBxH 3.289x1.237x1.948 mm
Kälteleistung 591 kW
Kältemaschine Glykol
Schallleistung 97 dB(A)
Schalldruckpegel bei 1m 78,0 dB(A)
LxBxH 4.731x1.125x1.698 mm
Kälteleistung 750 kW
Zuluftventilator
BAHNTRASSE UK Tektalan -2,025
UK Tektalan -1,45
Gleisachse
Schmalwand
TG Q
TG P
TG O
N
M
L
K'
K
J
I
H
G
F
E
D'
D
C
B
A
LS-01
LS-02
LS-03
LS-04
LS-05
TG 0
1
4
6
8
11
14
17
20
23
25
27
30
33
36
39
42
44
47
TG 48
TG 49
TG 50

02	04.05.23	Angaben Brandgasventilatoren ergänzt	PD
01	13.04.23	diverse Änderungen und Ergänzungen	PD
00	28.11.22	Plan erstellt	PD
Index:	Datum:	Art der Änderung:	Name:

ARGE TGA HAFENPORTAL

Estermannstraße 14
4020 Linz

Tel.: 0732 / 77 9668-0
Fax: 0732 / 77 9669

ING PISCHULTI
HEIZUNG- KLIMA- UND
SANITÄRGESELLSCHAFTmbH

INSTALLATIONEN • ING. DIETMAR waser

Techniker: Hr. Schinnerl
Telefon: 0732/779668-32
e-mail: Stefan.Schinnerl@pischulti.at
Maßstab: 1 : 100
Plannummer: ....
Projektnummer: AU220515

Planart:
MONTAGEPLAN

Bauvorhaben:
Bürogebäude
Hafenportal Linz

Gewerk:
HKLS

Inhalt:
Grundriss Untergeschoss

Bauherr:
HAFENPORTAL GmbH
Marienstraße 9/G03
4020 Linz

Baustellenadresse:
Büro- und Geschäftsgebäude Hafenportal
Regensburgerstrasse 1
4020 Linz

zuletzt gespeichert von: dp / am 10.05.2023 12:59:10 Druck-Datum: 12. Mai. 2023 / 6:07:59
Pfad: Q:\Hafenportal Linz - AU220515\Pläne\Montagepläne\PI_MO_GR_UG.dwg