

[illegible][illegible]

Bei der Montage der Brandschutzklappen ist die Montage- bzw. Einbauanleitung des Herstellers zwingend einzuhalten. **Wenn Einbausituationen auftreten welche nicht eindeutig in der Einbauanleitung beschrieben sind, ist Rücksprache mit dem Projektleiter zu halten!**

Wenn die Brandschutzklappe an eine Branddecke oder Brandwand montiert werden kann, erfolgt die Montage stat. und ohne Segelschutzkanten. Die Befestigung erfolgt lt. ONORM H6330 bzw. lt. einem geriffelten Einbaudeckel des Herstellers (z.B. Sika, Yoo...)

Wenn die Befestigung nicht möglich ist, ist die Befestigung nicht stat. und erfolgt mit Segelschutzkanten. Einbaudeckel überschriften bzw. kann die Befestigung nicht an der Brandwand-decke erfolgen, ist die Brandschutzklappe flexibel mit Segelschutzkanten auszuweisen.

**Branddurchdringungen von Brandabschnitten sind bei sämtlichen Röhrenleitungen entsprechende zugelassene Brandschutzmaßnahmen zu treffen.**

**Die Maßnahmen sind im Plan sowie als Foto zu dokumentieren.**

