LEGENDE

Eckig	Rund		Lüftungskanäle	Lüftungsrohre
		Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor		Abluft
		Brandschutzklappe Thermisch		Zuluft
		Abluftklappe / Regulierklappe mit Handverstellung		Außenluft
		Abluftklappe / Absperrklappe mit Motorbetätigung		Fortluft
		Bleckanschlüsse		Rohrdurchführung Gleichwert. Brkl.
		Schalldämpfer		
		Segeltuchmanschette		
		Ventilator	Flexible / Hohlraumboden / Bestand	
		Volumenstromregler Konstant		
		Volumenstromregler Konstant mit Dämmschale		
		Volumenstromregler Variabel		
		Volumenstromregler Variabel mit Dämmschale		
		Markenschalldämpfer		
		Luftauslässe		
		Fortluftkamin		
		Filter		
		Schwebstofffilter		
		Kreuzstromwärmetauscher		
		Rotationswärmetauscher		
		Luftheizer		
		Luftkühler		

Brandschutzklappen
Alle Durchführungen durch Trockenbauwände müssen bauseits mit Leibungen ausgekleidet werden.
Vorgabe Brand der Technik und der fertigfüllungen Hornen.

Schallschutz
Alle Durchführungen durch Trockenbauwände müssen bauseits mit Leibungen ausgekleidet werden.
Vorgabe Brand der Technik und der fertigfüllungen Hornen.
Mit Schallschutzmatten und mit der Leibung muss bauseits nachgedichtet werden.

Abgleich Kalt

0K	0K	0K
0K	0K	0K
0K	0K	0K

Fehlt Einstellmarkierung
Kein Schalldämpfer
Flansch muss entfernt werden
Einregulierschraube wurden
Zu hoher Konstantwert
Kein Schalldämpfer
Kein Bis Einstellmarkierung
Konstantwerte ok. Wert nicht

Vor Beginn aller Montagearbeiten sind Naturmaße zu nehmen und letztgültige Polierpläne zu beachten.

AEROVENT®
Der führende Spezialist für Lüftungsbau und Service
Aerovent GmbH | 4040 Linz | Linzer Straße 1 | +43 (0) 720 / 59 00 21 | office@aerovent.at

Projekt

Bezeichnung
STRABAG Konzernstandort LINZ
Salzburgerstraße 323, A-4030 Linz

Nummer
2220258

Status
AUSFÜHRUNGSPLAN

Inhalt

Gewerk
Lüftung

Ebene
4.OBERGESCHOSS

Auftraggeber

Bauherr / Bauwerber

Architekt

Bauleitung

Plandaten

- Entwurf
- Vorabzug
- Projektsplan
- Schema
- Ausführungsplan

Plan-Nr.: 2220258
Maßstab: 1:50
Rev. Datum: 20.10.2022
Plotdatum: ----
gezeichnet: Kurt Blöchl-Traxler

Technik

Aerovent GmbH
Linzer Straße 1
4040 Linz

Revision

Index	Beschreibung der durchgeführten Revisionen	Datum	gez.	gepr.
A	Anpassung Deckenspiegel	22.11.2022	-	-
B	Revisionsöffnungen eingetragen	22.11.2022	-	-

Hinweis: **Dieser Plan ersetzt ausnahmslos Planstände älterer Revisionen!**

Mail: office@aerovent.at | Http:// www.aerovent.at