



Brandschutzdokumentation

Auftraggeber:

Energie und Badkultur GmbH
Wiener Straße 59
7400 Oberwart

Projekt:

OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner

Auftragsnummer: 22120532
Vertreter: Stubits Patrick

Ausführendes Unternehmen:

EDERER WKS B GmbH
Bergstraße 140/1
7536 Güttenbach
Tel.: +43(3327)2977-0
Fax: +43(3327)2977-88
E-mail: office.ederer@wksb.at
Web: www.wksb.at

Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 1 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201A Kombi-Weichschott EI90 b.0,05m²

Menge	1 Stk.
Größe	0,05 m ²
Breite	25 cm
Höhe	20 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 2 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m²

Menge	1 Stk.
Größe	0,30 m ²
Breite	25 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255D Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette b.DNOD32

Menge	3 Stk
--------------	--------------

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 3 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,08 m2
Breite	25 cm
Höhe	30 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 4 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,06 m2
Breite	20 cm
Höhe	30 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 5 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,30 m2
Breite	25 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbahn/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 6 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201A Kombi-Weichschott EI90 b.0,05m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,05 m2
Breite	20 cm
Höhe	25 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbahn/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 7 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201C Kombi-Weichschott EI90 ü.0,1-0,2m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,15 m2
Breite	30 cm
Höhe	50 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 8 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,24 m2
Breite	20 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 9 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfassst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfassst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,30 m2
Breite	25 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 10 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfassst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfassst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,08 m2
Breite	40 cm
Höhe	20 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 11 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 20.06.2022
 Stockwerk: OG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,30 m2
Breite	25 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 12 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,24 m2
Breite	20 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

83.1255D Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette b.DNOD32

Menge	3 Stk
--------------	--------------

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532


Nr. 13 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,24 m2
Breite	20 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

Bild nachher:



83.1255D Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette b.DNOD32

Menge	3 Stk
--------------	--------------

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Nr. 14 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,08 m2
Breite	20 cm
Höhe	40 cm
Einbaulage	Decke

Bild nachher:



83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 15 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201D Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,24 m2
Breite	20 cm
Höhe	120 cm
Einbaulage	Decke

Bild nachher:



83.1255D Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette b.DNOD32

Menge	3 Stk
--------------	--------------

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Nr. 16 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,06 m2
Breite	20 cm
Höhe	30 cm
Einbaulage	Decke

Bild nachher:



83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 17 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,09 m2
Breite	20 cm
Höhe	45 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 18 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfasst am: 21.06.2022
 Stockwerk: EG erfasst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,09 m2
Breite	20 cm
Höhe	45 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nr. 19 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfassst am: 21.06.2022
 Stockwerk: OG erfassst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,08 m2
Breite	20 cm
Höhe	40 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 20 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfassst am: 21.06.2022
 Stockwerk: OG erfassst von: Lukas Szerek
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis,Aufmaß_1.TR

83.1201B Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2

Menge	1 Stk.
Größe	0,06 m2
Breite	20 cm
Höhe	30 cm
Einbaulage	Decke

83.1255J Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110

Menge	1 Stk
--------------	--------------

Bild nachher:



Nr. 21 / Weichschott EI90

Bauteil: 8 Wohneinheiten erfassst am: 01.12.2022
 Stockwerk: OG erfassst von: Ederer Denis
 Gruppierung(en): am Plan eingezeichnet: Ja
 Nummernkreis

null

Bild nachher:



Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Summenblatt

LG-PNr	Komponente	Menge
83.1201A	Kombi-Weichschott EI90 b.0,05m2	2 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 1	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 6	1 Stk.
83.1201B	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2	9 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 3	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 4	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 10	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 14	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 16	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 17	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 18	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 19	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 20	1 Stk.
83.1201C	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,1-0,2m2	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 7	1 Stk.
83.1201D	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2	8 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 2	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 5	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 8	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 9	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 11	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 12	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 13	1 Stk.
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 15	1 Stk.
83.1255D	Brandschutzband/Brandschutzmanschette b.DNOD32	12 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 2	3 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 12	3 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 13	3 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 15	3 Stk
83.1255J	Brandschutzband/Brandschutzmanschette DNOD110	20 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 1	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 2	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 3	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 4	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 5	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 6	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 7	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 8	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 9	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 10	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 11	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 12	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 13	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 14	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 15	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 16	1 Stk

Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 17	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 18	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 19	1 Stk
Nummernkreis,Aufmaß_1.TR	Nr. 20	1 Stk

Kunde:	Energie und Badkultur GmbH
Auftrag:	OSG Riedlingsdorf OSG GH Artner
Auf.Nr.	22120532

Summenblatt

LG-PNr	Komponente	Menge
83.1201A	Kombi-Weichschott EI90 b.0,05m2	2 Stk.
83.1201B	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,05-0,1m2	9 Stk.
83.1201C	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,1-0,2m2	1 Stk.
83.1201D	Kombi-Weichschott EI90 ü.0,2-0,3m2	8 Stk.
83.1255D	Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette b.DNOD32	12 Stk
83.1255J	Brandschutzbänder/Brandschutzmanschette DNOD110	20 Stk



ANMERKUNGEN:
Copyright: Dieses Dokument ist mit allen inhaltlich geistigen Eigentum von Kärner & Partner GmbH | Josef Haydnstraße 4 | A-7434 Bernstein.
Es darf ohne unsere schriftliche Zustimmung keine Exemplare oder Auszüge an unberührte Dritte weitergegeben werden.

PLANVERFASSER:
KARNER
GEBÄUDETECHNIK ENERGIEPLANUNG

MASSSTAB: 1:50 **BAUHERR:** OSG
DATUM: 03.12.2021 **PLANSTAND:** 29.11.2021
GEZ: FL **GEP:** AW

PROJEKT: BV Riedlingsdorf WHA ehem. GH Artner
PLANBEZEICHNUNG: Projektplan HS - Grundriss EG
PLANNUMMER: 21-043_02

KARNER
Josef Haydnstraße 4
A-7434 Bernstein
T +43 3354 / 94 100
office@ikärner.at



LEGENDE:

Heizung/Klima		Lüftung/Klima		Sanitär/Gas	
Bsp:	Medium:	Farbe:	Linientyp:	Bsp:	Medium:
HT VL	HT-Vorlauf	■	ZUL. Zuflut	WW	Warmwasser
HT RL	HT-Rücklauf	■	ABL. Abflut	ZK	Zirkulation
SoVL	Solarvorlauf	■	AUL. Außenluft	KW	Kaltwasser
SoVL	Solarrücklauf	■	FOL. Fortluft	SW	Schmutzwasser
HK	Heizkörper	■	KON. Kondensat	BW	Brauchwasser
				RW	Regenwasser
				GH	Begrenzheizband

Verlegearten

Im Boden		An der Decke		In der Wand	
Wohngeschosse	Heizkörper	E-Speicher			
Wohngeschosse	WHSFHFBH-V	Bad/WC-Lüfter	Kam.-Verteiler		
	FBH-Verteiler	Raumthermostat	RT		

Vor Bestellung des Heizkörper ist auf der Baustelle Naturnäß zu nehmen!

Sämtliche Ablaufleitungen in den Wohnungen sind auf Schalldämmunterlagen zu montieren!

Anbindleitungen müssen isoliert werden!

Index: Datum: Bemerkung: gez:

ÄNDERUNGEN: Copyright: Dieses Dokument ist mit all seinen Inhalten geistiges Eigentum von Kärner & Partner GmbH | Josef Haydnstrasse 4 | A-7434 Bernstein. Es darf ohne unsere schriftliche Zustimmung keine Exemplare oder Auszüge davon hergestellt werden.

PLANVERFASSER: Kärner & Partner GmbH

KARNER
GEBÄUDETECHNIK ENERGIEPLANUNG

MASSTAB: 1:50 BAUERR: OSG

DATUM: 03.12.2021 PLANSTAND: 29.11.2021
GEZ: FL GEP: AW

PROJEKT: BV Riedlingsdorf WHA ehem. GH Artner

PLANBEZEICHNUNG: Projektplan HS - Grundriss OG

PLANNUMMER: 21-043_03